
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer*innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar. [2]: Nein

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar. [3]: Nein

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Eigenschaften des Dokuments wurden eingestellt.

Beim Umwandeln in ein PDF-Dokument wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

Multimedia Inhalte:

!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.[10]: Nein

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

!! Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft: Nein

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 210 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betonierte.

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist gepflastert.

Eingang

Treppenlift

Fragen zum Treppenlift:

Ist vor oder nach dem Treppenlift (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm Platz? Ja

Sind die Bedienelemente für den Treppenlift in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm? Ja

Gibt es beim Treppenlift die Möglichkeit, Hilfe zu holen? Ja

Drehflügeltür

Merkmale:

Die Tür verfügt über eine Schließvorrichtung.

Die Drehflügeltür öffnet automatisch.

Man kann die Tür mit einem Taster öffnen.

Die Tür öffnet sich vorzeitig.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: Ja

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: Ja

Höranlage:

Der Raum verfügt über eine induktive Höranlage: Ja

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

Bühne

Ausstattung:

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne

Das Rednerpult ist höhenverstellbar

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

Vorträge

Übersetzungen:

Wenn Kunden im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben werden wir Gebärdensprachdolmetscher bereitstellen

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:

Infos:

[Ausgeblendete anzeigen](#)

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)