

理 事 会

GOV/2023/59/Corr.1

2023年11月23日

中文

仅供工作使用

临时议程项目 6
(GOV/2023/56 和 Add.1)

乌克兰的核安全、核安保和核保障

更 正

1. 第 36 页“赫梅利尼茨基核电厂、南乌克兰核电厂和罗夫诺核电厂的事件”标题下的第一点应改为：“9 月 21 日，原子能机构南罗夫诺核电厂支持和援助工作组（罗夫诺支援工作组）报告称，由于从罗夫诺核电厂向附近的瓦拉什镇供电的 110 千伏供电线路紧急关闭，瓦拉什镇发生了电站断电事故。电力在一小时内恢复，对罗夫诺核电厂的安全可靠运行没有造成影响。”
2. 第 36 页“赫梅利尼茨基核电厂、南乌克兰核电厂和罗夫诺核电厂的事件”标题下的第二点应改为：“10 月 11 日，罗夫诺支援工作组报告说，罗夫诺核电厂已完成 2 号机组的预定维护工作，包括成功地将新型燃料装入 2 号机组反应堆。重新启动后，反应堆与电网重新连接。”