



国际原子能机构
情况通报

INF

INFCIRC/254/Rev.3/Part 1*

17 September 1997

GENERAL Distr.

CHINESE

Original: ENGLISH

and RUSSIAN

某些成员国关于核材料、设备和技术出口准则的信函

核转让

1. 总干事收到了阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、加拿大、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、大韩民国、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克共和国、南非、西班牙、瑞典、瑞士、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国常驻机构代表1996年10月17日有关出口核材料、设备和技术的普通照会。总干事也收到了巴西常驻机构代表1997年7月30日一份类似的普通照会。

2. 这些普通照会的目的是提供关于这些政府的核转让准则的进一步情况。

3. 根据各普通照会末尾所表达的愿望，现将这些普通照会的全文附后。这些普通照会的附文也全文转载于本文件附件。

* INFCIRC/254/Rev.2/Part 2/Mod.1载有与核有关的两用设备、材料及相关技术转让准则。

普通照会

[成员国]常驻代表团向国际原子能机构总干事致意，并荣幸地提供关于其政府核出口政策和实际作法的进一步情况。

[成员国]政府已决定删去准则中现有的第16段，原因是第11段——不扩散原则——已涵盖了现有第16段中所论及的问题，所以这一段是多余的。

核技术的发展已经有必要进一步澄清和修正目前以文件INFCIRC/254/Rev.2/Part 1公布的准则中附件A和B所包含的触发清单部分。

为澄清起见，将含有经修改的附件的准则全文转载于附文。

[成员国]政府已决定按这样修订的准则行事。

在作出这项决定时，[成员国]政府完全知道：需要对经济发展作出贡献，而又要避免以任何方式造成扩散核武器或其他核爆炸装置的危险；需要把不扩散保证与商业竞争领域分开。

[至于在欧洲联盟内的贸易，[成员国]政府将根据其作为联盟成员国所作承诺，执行这一决定。]¹

若总干事提请原子能机构各成员国注意本照会及其附文，[成员国]政府将不胜感谢。

[成员国]常驻代表团借此机会再次向国际原子能机构总干事表示最崇高的敬意。

¹ 仅在欧洲联盟成员国的普通照会中列入这一段。

核转让准则

1. 下列有关保障和出口控制的基本原则应适用于为和平目的对任何无核武器国家的核转让，并应在再转让控制情况下适用于对任何国家的转让。为此，供应方已规定了出口触发清单。

禁止核炸药

2. 供应方只应在得到接受国政府正式保证，明确说明不包括将导致任何核爆炸装置的使用时，才批准触发清单上指明物项或相关技术的转让。

实物保护

3. (a) 经商定的触发清单上所规定的所有核材料和设施均应有有效的实物保护，以防止擅自使用和挪动。供应方在考虑国际建议的情况下，已商定了应保证的与材料、设备和设施类型有关的实物保护级别。
(b) 在接受国中实施实物保护措施是该国政府的责任。但是，为了实施供应方之间商定的条款，这些措施必须依据的实物保护级别应当列入供应方和接受方之间的协议。
(c) 对于每种情况都应为明确规定运输触发清单物项的责任作出具体安排。

保障

4. (a) 供应方应只在下述情况下才向无核武器国家转让触发清单物项或相关技术，即接受国同原子能机构缔结的要求对其目前和未来和平活动中的一切源材料和特种可裂变材料实施保障的协定已生效。
(b) 只有在下述例外情况下才应批准向没有此种保障协定的无核武器国家提供第4(a)段所述的转让，即认为这种转让对于现有设施的安全运行必不可少并且已对这些设施实施保障。如果供应方打算批准或拒绝此种转让，应作出通报如果必要的话应进行磋商。

- (c) 第4(a)和4(b)段所述政策不适用于1992年4月3日或在此以前签署的协定或契约。对于1992年4月3日以后已宣布遵循或将宣布遵循INFCIRC/254/Rev.1/Part 1的国家，该政策仅适用于在遵循之日以后签署的协定。
- (d) 在第4(a)段所述政策不适用的协定（见第4(b)和(c)段）的情况下，只有要转让的触发清单物项或相关技术接受原子能机构的保障，且期限和范围符合原子能机构文件GOV/1621规定时，供应方才应作此种转让。但供应方应承诺力争尽早根据这类协定执行第4(a)段所述政策。
- (e) 供应方保留应用其他供应条件作为其本国政策的权利。

5. 适当时供应方可联合重新考虑它们的共同保障要求。

因转让某种技术而触发的保障

6. (a) 上述第2, 3和4段的要求也应适用于利用供应方直接转让或从转让的设施得到的技术进行后处理、浓缩或重水生产的设施，或这类设施的重要关键部件。
- (b) 转让这类设施或其重要关键部件，或相关技术时，应要求承诺：(1)原子能机构保障适用于在接受国同意的时期内建造的任何同类设施（即如果设计、建造或运行过程是以和触发清单所定义的同样或类似物理或化学过程为基础），和(2)应当有一个始终有效的，允许原子能机构对接受方(或供应方经与接受方磋商后)确定为使用转让技术的设施实施机构保障的保障协定。

对敏感出口的特别控制

7. 供应方在转让敏感设施、技术和武器可用材料时应谨慎。如果要转让浓缩或后处理设施、设备或技术，供应方应鼓励接受方接受供应国参与和／或其他多国适当地参加转让所得的设施，以此来代替国家工厂。供应方还应推动与地区性多国燃料循环中心有关的国际（包括原子能机构）活动。

对浓缩设施、设备和技术出口的特别控制

8. 在转让浓缩设施或其所用技术时，接受国应当同意，未经供应国同意则不设计也不运行转让的设施和以转让的技术为基础的任何设施来生产浓缩度高于20%的浓缩铀。应当将此通知原子能机构。

对供应的或提取的武器可用材料的控制

9. 供应方认识到下述事项的重要性：为了推进本准则的目标和提供进一步减少扩散危险的机会，把要求供应方和接受方之间共同商定对所涉任何武器可用材料的后处理、贮存、改变、使用、转让或再转让作出安排的条款，列入关于供应生产武器可用材料的核材料或设施的协定。供应方应当努力酌情和在实际可能的条件下列入这类条款。

对再转让的控制

10. (a) 只有在接受方作出下述保证时供应方才应转让触发清单物项或相关技术（包括第6段中规定的技术）：如果

- (1) 再转让这类物项或相关技术，或
- (2) 转让由供应方原先转让的设施得到的，或在供应方原先转让的设备或技术的帮助下得到的触发清单物项，

则再转让或转让的接受方将提供与原转让供应方所要求的保证相同的保证。

- (b) 此外，应征得供应方同意才能进行下述再转让：(1)按照本核转让准则第4(a)段从不把要求全面保障作为供应条件的任何国家作触发清单物项或相关技术的任何再转让和第10(a)(2)段中所指任何转让；(2)设施、重要关键部件或第6段所述技术的任何再转让；(3)由这些物项得来的设施或重要关键部件的任何转让；(4)重水或武器可用材料的任何再转让。

- (c) 为保证第10(b)段所规定的同意权，将要求政府向政府为任何有关初始转让提供保证。

不扩散原则

11. 尽管本核转让准则有其他规定，但供应方仅在相信作触发清单上规定物项或相关技术的转让不会有助于扩散核武器或其他核爆炸装置时才授权作这种转让。

支 助 活 动

实物保安

12. 供应方应促进交流实物保安情报、保护运输中核材料以及找回被盗核材料和设备方面的国际合作。

支助原子能机构的有效保障

13. 供应方应作出特别的努力，支助有效地实施原子能机构保障。供应方还应当支持机构援助成员国改进其国家核材料衡算和控制系统以及提高保障的技术有效性的努力。

同样，它们应当尽一切努力支助原子能机构，按照技术发展和核设施数量的不断迅速增加进一步增强保障的适当性；并且支助旨在提高原子能机构保障有效性的适当的主动行动。

敏感工厂的设计特点

14. 供应方应鼓励敏感设备的设计者和控制者以有利于实施保障的方式建造这类设备。

磋商

15. (a) 供应方应通过正常渠道就有关执行这些准则的事项保持接触和进行磋商。
(b) 供应方只要认为恰当，应与其他有关政府就具体敏感事项进行磋商，以保证任何转让不致造成产生冲突或不稳定的危险。

(c) 假如一个或多个供应方认为，已有违反由本准则产生的供应方／接受方谅解的情况，特别是就爆炸核装置而言，或接受方非法终止或违反原子能机构保障，供应方应立即通过外交渠道磋商，以便确定和评估所说违反的真象和程度。

在这种磋商得出初步结果之前，供应方将不以可能不利于其他供应方或许会采取的有关它们当前同接受方接触的任何措施的方式行动。

一俟这类磋商得出结论，供应方应考虑原子能机构《规约》第十二条，商定可能包括终止对接受方核转让在内的适当反应和可能行动。

16. 对本准则作任何修改，包括由第5段所说的重新考虑而作出的任何修改，需得到一致同意。

附 件 A

准则中提及的触发清单

总 说 明

不应由于零件的转让而排除这类控制对象。各国政府为达到这种目标，将采取其所能采取的这类行动，并将继续寻求所有供应者可使用的零件适用定义。

技 术 控 制

与本清单所列任何物项直接有关的“技术”转让将在各国法规的允许范围内经受与物项本身同样程度的详细检查和控制。

对“技术”转让的控制不适用于“无专利权”的资料或“基础科学研究”。

定 义

“技术”——系指本清单所列任何物项的“研制”、“生产”或“使用”所要求的特定资料。这种资料可以采用“技术数据”或“技术援助”的形式。

“基础科学研究”——主要为获得关于现象和可观察到的事实的基本原理的新知识而从事的实验性或理论性工作，此类工作主要不是针对某一具体的实际目的或目标。

“研制”——涉及“生产”前的各个阶段：

- 设计
- 设计研究
- 设计分析
- 设计概念
- 原型的装配和试验
- 小规模试验生产计划
- 设计数据
- 把设计数据转换成产品的过程
- 构形设计
- 总体设计
- 配置

“无专利权”——本清单所述的“无专利权”系指已经获得的技术，而对其进一步转用可以不加限制。（版权限制并不排除使用无专利权的技术。）

“生产”——系指下述各生产阶段：

- 建造
- 生产工程
- 制造
- 合成
- 组装（装配）
- 检查
- 试验
- 质量保证

“技术援助”——技术援助可以采用下述形式：规程、特殊技术、培训、操作知识和咨询服务。

说明：“技术援助”可以包括“技术数据”的转让。

“技术数据”——“技术数据”可以采用下述形式：蓝图、平面图、图表、模型、公式、工程设计和技术规格、手册以及诸如磁盘、磁带、只读存储器等其他媒体或器件上所写入的或记录的规程。

“使用”——系指运行、安装（包括现场安装）、维护（校核）、修理、大修和整修。

A 部分 材料和设备

1. 源材料和特种可裂变材料

按国际原子能机构《规约》第二十条所定义：

1.1. “源材料”

“源材料”一词系指含有自然界中同位素混合物的铀；贫同位素235的铀；钍；呈金属、合金、化合物或浓缩物形态的上述各项材料；含有达到理事会随时确定含量的上述一种或数种材料的任何其他材料；由理事会随时确定的其他材料。

1.2. “特种可裂变材料”

- i) “特种可裂变材料”一词系指钚-239；铀-233；富集了同位素235或233的铀；含有一种或数种上述材料的任何材料以及理事会随时确定的其他可裂变材料；但“特种可裂变材料”一词不包括源材料在内。
- ii) “富集了同位素235或233的铀”一词系指含有同位素235或233或兼含二者的铀，而这些同位素的总丰度与同位素238的丰度比大于自然界中的同位素235与同位素238的丰度比。

但是，对于本准则而言，不应包括以下(a)分段指明的物项，和向某一接受国在12个月期间内出口低于以下(b)分段规定限额的源材料或特种可裂变材料：

(a) 同位素钚-238浓度超过80%的钚。

用作仪器传感元件在克量或克量以下的特种可裂变材料；和
政府确信仅用于非核活动，例如用于生产合金或陶瓷的源材料。

(b) 特种可裂变材料	50有效克；
天然铀	500千克；
贫化铀	1000千克；
钍	1000千克。

2. 设备和非核材料

政府采用的设备和非核材料物项的名称如下(低于附件B中指出的水平的量可看作无实际意义)：

- 2.1. 核反应堆以及专门为其设计和制造的设备和部件 (见附件B, 第1节);
- 2.2. 反应堆用非核材料(见附件B, 第2节);
- 2.3. 辐照燃料元件后处理厂以及专门为其设计或制造的设备 (见附件B, 第3节);
- 2.4. 核反应堆燃料元件制造厂以及专门为其设计或制造的设备(见附件B, 第4节);
- 2.5. 铀同位素分离厂以及专门为其设计或制造的除分析仪器外的设备(见附件B, 第5节);
- 2.6. 生产或浓缩重水、氘和氘化物的工厂以及专门为其设计或制造的设备(见附件B, 第6节);
- 2.7. 铀转化厂以及专门为其设计或制造的设备(见附件B, 第7节).

B 部分 用于准则第6段下技术转让的通用标准

(1) “重要关键部件”是：

- (a) 就气体离心机型同位素分离厂而言：气体离心机组件，耐UF₆腐蚀；
- (b) 就气体扩散型同位素分离厂而言：扩散膜；
- (c) 就喷嘴型同位素分离厂而言：喷嘴装置；
- (d) 就涡流型同位素分离厂而言：涡流装置。

(2) 对于准则第6段包括的那些没有以上第2段所述重要关键部件的设施来说，如果供应国要连同建造和运行该设施的专门技能一起成套转让运行这类设施必不可少的大部分物项，则应认为这种转让是“设施或设施所用重要关键部件”的转让。

(3) 为实施准则第6段起见，应认为以下设施是“同类设施（即如果它们的设计、建造或运行过程是建立在相同或类似的物理或化学过程的基础上）”：

转让的技术使得在接受国建造
下类设施或设施的重要关键部
件成为可能时：

可认为下列设施是同类设施：

- (a) 气体扩散型同位素分离厂……… 利用气体扩散过程的任何其他同位素分离厂。
- (b) 气体离心机型同位素分离厂……… 利用气体离心过程的任何其他同位素分离厂。
- (c) 喷嘴型同位素分离厂……… 利用喷嘴法的任何其他同位素分离厂。
- (d) 涡流型同位素分离厂……… 利用涡流过程的任何其他同位素分离厂。
- (e) 利用溶剂萃取过程的燃料后处理厂… 利用溶剂萃取过程的任何其他燃料后处理厂。
- (f) 利用交换过程的重水生产厂……… 利用交换过程的任何其他重水生产厂。

(g) 利用电解过程的重水生产厂……… 利用电解过程的任何其他重水生产厂.

(h) 利用氢蒸馏过程的重水生产厂……… 利用氢蒸馏过程的任何其他重水生产厂.

注: 就那些设计、建造或运行过程是按以上列举的过程以外的物理或化学过程为基础的后处理、浓缩和重水设施而言，将采用类似的方法来定义“同类”设施，或许还需要定义这类设计的重要关键部件。

(4) 把准则第6(b)段中所指“在接受国同意的时期内建造的任何同类设施”理解为是指这样的一类设施（或其重要关键部件），即它的第一次运行是在从(1)已转让的或含有已转让的重要关键部件的设施或(2)转让技术后建造的同类设施第一次运行之日起，至少20年内开始的。自然，在这段时期内将有明确的推定，即任何同类设施利用了转让的技术。但是，所谓同意的日期不是用来限定实行保障的期限，也不是行使按照准则第6(b)(2)段中确定设施为根据或通过使用转让的技术而建造或运行的权利的期限。

附 件 B

触发清单物项的说明

(附件A的A部分第2节中指明的物项)

1. 核反应堆以及专门为其设计和制造的设备和部件

1.1. 整座反应堆

能够运行以便保持受控自持链式裂变反应的核反应堆，但不包括零功率反应堆，零功率堆定义为设计的钚最大生产率每年不超过100克的反应堆。

注释

一个“核反应堆”基本上包括反应堆容器内或直接安装在其上的物项、控制堆芯功率水平的设备和通常含有或直接接触或控制反应堆堆芯一次冷却剂的部件。

不打算把那些能适当地加以改进使每年产钚量大大超过100克的反应堆排除在外。为在较高功率水平下持续运行而设计的反应堆，无论其产钚能力如何都不被认为是“零功率反应堆”。

出口

只能根据准则的程序出口此范围内的全套重要物项。在此按功能定义的范围内只能根据准则程序出口的那些单个物项列在第1.2.到1.10.段。政府保留对此按功能定义的范围内其他物项适用准则程序的权利。

1.2. 核反应堆压力容器

金属容器，或工厂为其预制的主要部件，是专门设计或制造用来容纳上述第1.1.段定义的核反应堆的堆芯以及以下第1.8段定义的堆内部件。

注释

物项1.2.包括反应堆压力容器的顶盖，它是工厂预制的压力容器的主要部件。

1.3. 核反应堆燃料装卸机

专门设计或制造用于对上述第1.1.段所定义的核反应堆插入或从中取出燃料的操作设备。

注释

以上所述的物项能进行负载操作或利用技术上先进的定位或准直装置以便允许进行复杂的停堆装料操作（例如通常不可能直接观察或接近燃料的操作）。

1.4. 核反应堆控制棒和设备

专门设计或制造用于控制上述第1.1.段所定义的核反应堆的裂变过程的棒、供其所用的支承结构或悬吊结构、棒驱动机构或控制棒导管。

1.5. 核反应堆压力管

专门设计或制造用于容纳上述第1.1.段所定义的反应堆的燃料元件和一次冷却剂的压力管，工作压力超过50个大气压。

1.6. 铼管

专门设计或制造供上述第1.1.段所定义的反应堆中使用的，任何收货国在任何12个月期间数量超过500千克，而且其中铪与铼之重量比低于1:500的铼金属和合金管或管组件。

1.7. 一次冷却剂泵

专门设计或制造用于循环上述第1.1.段所定义的核反应堆用一次冷却剂的泵。

注释

专门设计和制造的泵可包括防止一次冷却剂渗漏的精密密封或多层密封的系统、全密封驱动泵，及有惯性质量系统的泵。这一定义包括鉴定为NC-1或相当标准的泵。

1.8. 核反应堆内部件

专门设计或制造供上述第1.1.段定义的核反应堆中使用的“核反应堆内部件”，包括“堆芯用支承柱、燃料管道、热屏蔽层、挡板、堆芯栅格板、扩散板”。

注释

“核反应堆内部件”是反应堆压力容器内的主要构件。它们有一种或多种功用，例如：支承堆芯、保持燃料准直、限定一次冷却剂流动方向，为反应堆压力容器提供辐射屏蔽和引导堆芯内测量仪表。

1.9. 热交换器

专门设计和制造用于上述第1.1.段所定义的核反应堆的一次冷却剂回路的热交换器（蒸汽发生器）。

注释

蒸汽发生器是为把反应堆（一次侧）内产生的热传递给给水（二次侧）以产生蒸汽而专门设计和制造的。对于液态金属快中子增殖反应堆还有中间液态金属冷却剂回路在这种情况下除蒸汽发生器外还认为把热从一次侧传递给中间冷却剂回路的热交换在控制范围内。这一条的控制范围不包括事故冷却系统或衰变热冷却系统的热交换器。

1.10. 中子探测和测量仪器仪表

专门设计或制造用于测定上述第1.1.段所定义的核反应堆的堆芯内中子通量水平的中子探测和测量仪器仪表。

注释

这一条的范围包括测量大范围通量水平的堆芯内和堆芯外仪器仪表典型范围从每平方厘米每秒 10^4 个中子到每平方厘米每秒 10^{10} 个中子或 10^{10} 个中子以上。堆芯外系指上述第1.1.段定义的反应堆的堆芯外但安装在生物屏蔽范围内的那些仪器仪表。

2. 反应堆用非核材料

2.1. 氚和重水

任何收货国在任何12个月期间内收到的供上述第1.1.段所定义的核反应堆用，数量超过200千克氘原子的氘、重水（氧化氘）以及氘与氢原子之比超过1:5000的任何其他氘化物。

2.2. 核级石墨

任何收货国在任何12个月期间内收到的数量超过30吨，纯度高于百万分之五硼当量，密度大于1.50克／立方厘米的石墨。

注释

为出口控制目的，政府将确定，出口符合上述技术规格的石墨是否供核反应堆使用。硼当量（BE）可由实验确定或按对包括硼在内的杂质 BE_Z （不包括BE碳，因为认为碳不是杂质）求和计算，其中：

$$BE_Z \text{ (ppm)} = CF \times \text{元素Z的浓度 (ppm)};$$

CF是转换因子： $(\sigma_z \times A_B)$ 除以 $(\sigma_B \times A_Z)$ ；

σ_B 和 σ_z 分别是天然硼和元素Z的热中子俘获截面（靶）；而 A_B 和 A_Z 分别是天然硼和元素Z的原子质量。

3. 辐照燃料元件后处理厂以及专门为设计或制造的设备

按语

辐照核燃料经后处理能从强放射性裂变产物以及其他超铀元素中分离钚和铀。有各种技术工艺流程能够实现这种分离。但是，多年来，“普雷克斯”已成为最普遍采用和接受的工艺流程。“普雷克斯”流程包括：将辐照核燃料溶解在硝酸中，接着通过利用磷酸三丁酯与一种有机稀释剂的混合剂的溶剂萃取法分离铀、钚和裂变产物。

“普雷克斯”设施彼此的流程功能相似，包括：辐照燃料元件的切割、燃料溶解、溶剂萃取和工艺液流的贮存。还可能有种种设备，用于：使硝酸铀酰热脱硝，把硝酸钚转化成氧化钚或金属钚，以及把裂变产物的废液处理成适合于长期贮存或处置的形式。但是，执行这些功能的设备的类型和结构在各个“普雷克斯”设施间可能不同，原因有几个，其中包括需要后处理的辐照核燃料的类型和数量、打算对回收材料的处理和设施设计时所考虑的安全和维修原则。

一个“辐照燃料元件后处理厂”包括通常直接接触和直接控制辐照燃料和主要核材料以及裂变产物工艺液流的设备和部件。

可以通过采取的各种避免临界（例如通过几何形状）、辐射照射（例如通过屏蔽）和毒性危险（例如通过安全壳）的措施来确定这些过程，包括钚转换和钚金属生产的完整系统。

出口

只有按照准则的程序才能在此范围内进行整套重要物项的出口。

政府保留将准则的程序适用于以下所列按功能定义的范围内其他物项的权利。

可以认为属于为辐照燃料元件后处理“专门设计或制造的设备”这一概念范围的设备项目包括：

3.1. 辐照燃料元件切割机

按语

这种设备能切开燃料包壳，使辐照核材料能够被溶解。专门设计的金属切割机是最常用的，当然也可能采用先进设备，例如激光器。

专门设计或制造为以上确定的后处理厂用来切、割或剪辐照燃料组件、燃料棒束或棒的遥控设备。

3.2. 溶解器

按语

溶解器通常接受切碎了的乏燃料。在这种临界安全的容器内，辐照核材料被溶解在硝酸中，而剩余的壳片从工艺液流中被去掉。

专门设计或制造供以上确定的后处理厂用于溶解辐照核燃料，并能承受热、腐蚀性强的液体以及能远距离装料和维修的在临界安全的容器（例如小直径的环形或平板式容器）。

3.3. 溶剂萃取器和溶剂萃取设备

按语

溶剂萃取器既接受溶解器中出来的辐照燃料的溶液，又接受分离铀、钚和裂变产物的有机溶液。溶剂萃取设备通常设计来能满足严格的运行参数，例如很长的运行寿命，不需要维修或充分便于更换、操作和控制简便以及可适应工艺条件的各种变化。

专门设计或制造用于辐照燃料后处理厂的溶剂萃取器，例如填料塔或脉冲塔、混合澄清器或离心接触器。溶剂萃取器必须能耐硝酸的腐蚀作用。溶剂萃取器通常由低碳不锈钢、钛、锆或其他优质材料，按极高标准（包括特种焊接和检查以及质量保证和质量控制技术）加工制造而成。

3.4. 化学溶液保存或贮存容器

按语

溶剂萃取阶段产生三种主要的工艺液流。进一步处理所有这三种液流所用的保存或贮存容器如下：

- (a) 用蒸发法使纯硝酸铀酰溶液浓缩，然后使其进到脱硝过程，并在此过程中转变成氧化铀。这种氧化物再次在核燃料循环中使用。
- (b) 通常用蒸发法浓缩强放射性裂变产物溶液，并以浓缩液形式贮存。随后可蒸发这种浓缩液并将其转变成适合于贮存或处置的形式。
- (c) 在将纯硝酸钚溶液转到下几个工艺步骤前先将其浓缩并贮存。尤其是，钚溶液的保存或贮存容器要设计得能避免由于这种液流浓度和形状的改变导致的临界问题。

专门设计或制造为辐照燃料后处理厂用的保存或贮存容器。这种保存或贮存容器必须能耐硝酸的腐蚀作用。保存或贮存容器通常用低碳不锈钢、钛或锆或其他优质材料制造。可将保存或贮存容器设计成能远距离操作和维修，而且它们可具有下述控制核临界的特点：

- (1) 壁或内部结构至少有百分之二的硼当量，或
- (2) 对于圆柱状容器来说，最大直径175毫米(7英寸)，或
- (3) 对于平板式或环形容器来说，最大宽度75毫米(3英寸).

3.5. 硝酸钚到氧化钚的转化系统

按语

在大多数后处理设施中，这个最后的流程包括将硝酸钚溶液转变成二氧化钚。这个流程的主要功能是：流程进料贮存和调节、沉淀和固/液分离、煅烧、产品装运、通风、废物管理和流程控制。

专门设计或制造用于将硝酸钚转化为氧化钚，经特别配置以避免临界和辐射影响并且将毒性危害减到最小的完整系统。

3.6. 氧化钚到金属钚的生产系统

按语

这个流程可能与后处理设施有关，它涉及：通常用强腐蚀性氟化氢使二氧化钚氟化，产生氟化钚；然后用高纯度钙金属使氟化钚还原，产生金属钚和氟化钙渣。这个流程的主要功能是：氟化（例如涉及用贵金属制造或作衬垫的设备）、金属还原（例如用陶瓷坩埚）、渣的回收、产品装运、通风、废物管理和流程控制。

专门设计或制造用于生产金属钚，经特别配置以避免临界和辐射影响并且将毒性危害减到最小的完整系统。

4. 核反应堆燃料元件制造厂以及专门为其设计或制造的设备

按语

核燃料元件是由本附件A部分所述一种或几种源材料或特种可裂变材料制成的。对于最普通燃料类型的氧化物燃料而言，会有压制芯块、烧结、研磨和分级等设备。混合氧化物燃料在手套箱（或与其相当的密封容器）内进行操作直至燃料被密封到包壳中。在所有情况下，燃料被密封在适当的包壳内，这种包壳是设计成包容燃料的主要包壳，在反应堆运行期间提供适当的性能和安全。此外，在所有情况下必须对过程、程序和设备按极高标准进行准确控制，以便保证燃料具有可预测和安全的性能。

注释

认为属于为燃料元件制造厂“专门设计或制造”这句话所指范围内的设备项目包括：

- a) 通常直接接触、或直接加工或控制核材料生产流程的设备；
- b) 将核材料封入包壳中的设备。
- c) 检查包壳和密封的完整性的设备；
- d) 检查密封燃料最后处理的设备；

这种设备或设备系统可包括，例如：

- 1) 为检查燃料芯块的最终尺寸和表面缺陷而专门设计或建造的全自动芯块检查站；
- 2) 为把端帽焊接到燃料元件细棒（或棒）上专门设计或制造的自动焊接机；
- 3) 为检查完成的燃料元件细棒（或元件棒）的完整性专门设计或建造的自动化试验和检查站。

第3项中典型的设备包括：a)燃料元件细棒（或元件棒）端帽焊缝X射线检查用设备，b)加压燃料元件细棒（或元件棒）的氦检漏设备和c)对燃料元件细棒（或元件棒）作 γ 射线扫描以检查内部燃料芯块正确填充的设备。

5. 铀同位素分离厂以及专门为其实设计或制造的除分析仪器外的设备

可以认为属于为铀同位素分离“专门设计或制造的（除分析仪器外）的设备”这一概念范围的设备项目包括：

5.1. 气体离心机和专门设计或制造用于气体离心机的组件和构件

按语

气体离心机通常由一个（几个）直径在75毫米(3英寸)和400毫米(16英寸)之间的薄壁圆筒组成。圆筒处在真空环境中并且以大约300米/秒或更高的线速度旋转，旋转时其中轴线保持垂直。为了达到高的转速，旋转构件的结构材料必须具有高的强度/密度比，而转筒组件因而及其单个构件必须按高精度公差来制造以便使不平衡减到最小。与其他离心机不同，为浓缩铀用的气体离心机的特点是：在转筒室中有一个（几个）盘状转板和一个固定的管列用来供应和提取UF₆气体，其特点是至少有三个单独的通道，其中两个通道与从转筒轴向转筒室周边伸出的收集器相连。在真空环境中还有一些不转动的关键物项，它们虽然是专门设计的，但不难制造，也不是用独特的材料制造。不过，一个离心机设施需要大量的这种构件，因此其数量能提供最终应用的重要迹象。

5.1.1. 转动部件

(a) 完整的转筒组件：

用本节注释中所述的一种或一种以上高强度/密度比的材料制造成的若干薄壁圆筒或一些相互连接的薄壁圆筒；如果是相互连接的，则圆筒通过以下5.1.1.(c)节中所述的弹性波纹管或环连接。转筒（如果是最终形式的话）装有以下第5.1.1.(d)和(e)节所述内档板和端盖。但是完整的组件只能以部分组装形式交货。

(b) 转筒：

专门设计或制造的厚度为12毫米(0.5英寸)或更薄直径在75毫米(3英寸)和400毫米(16英寸)之间，用本节注释中所述一种或一种以上高强度/密度比材料制造成的薄壁圆筒。

(c) 环或波纹管：

专门设计或制造用于局部支承转筒管或把数个转筒管连接起来的构件。波纹管是壁厚3毫米(0.12英寸)或更薄，直径在75毫米(3英寸)和

400毫米(16英寸)之间，用本节注释中所述一种或一种以上高强度 / 密度比材料制成的有褶短圆筒。

(d) 转盘：

专门设计或制造的直径在75毫米(3英寸)和400毫米(16英寸)之间，用本节注释中所述各种高强度 / 密度比材料之一制造成的安装在离心机转筒内的盘状构件，其作用是将排气室与主分离室隔开，在某些情况下帮助UF₆气体在转筒的主分离室中循环。

(e) 顶盖 / 底盖：

专门设计或制造的直径在75毫米(3英寸)和400毫米(16英寸)之间，用本节注释中所述各种高强度 / 密度比材料之一制造成的装在转筒管端部的盘状构件，这样就把UF₆包容在转筒管内，在有些情况下还作为一个被结合的部分支承、保持或容纳上轴承件(顶盖)或支持马达的旋转件和下轴承件(底盖)。

注释

离心机转动构件所用材料是：

- (a) 极限抗拉强度为 2.05×10^9 牛顿 / 平方米(300000磅 / 平方英寸)或更高的马氏体钢；
- (b) 极限抗拉强度为 0.46×10^9 牛顿 / 平方米(67000磅 / 平方英寸)或更高的铝合金；
- (c) 适合于复合结构用的纤维材料，其比模量应为 12.3×10^6 米或更高，比极限抗拉强度应为 0.3×10^6 米或更高(“比模量”是用牛顿 / 平方米表示的杨氏模量除以用牛顿 / 立方米表示的比重；“比极限抗拉强度”是用牛顿 / 平方米表示的极限抗拉强度除以用牛顿 / 立方米表示的比重)。

5.1.2. 静态部件

(a) 磁悬浮轴承

专门设计或制造的轴承组合件，由悬浮在充满阻尼介质箱中的一个环形磁铁组成。该箱要用耐UF₆的材料(见5.2.节的注释)制造。该磁铁与装在5.1.1.(e)节所述顶盖上的一个磁极片或另一个磁铁相组合。此磁铁可以是环形的，外径与内径的比小于或等于1.6:1。它的初始磁导率可以是0.15亨 / 米(120000厘米·克·秒制单位)或更高，或剩磁98.5%或更高，或产生的能量高于80千焦耳 / 立方米(10^7 高斯 - 奥斯特)。除了具有通常的材料性质外，先决条件是磁轴对几何

轴的偏离应限制在很小的公差范围（低于0.1毫米或0.004英寸）或特别要求磁铁材料有均匀性。

(b) 轴承 / 阻尼器:

专门设计或制造的架在阻尼器上的具有枢轴 / 盖的轴承。枢轴通常是一种淬硬钢轴，一端精加工成半球，而另一端能连在5.1.1.(e)节所述底盖上。但是这种轴可附有一个动压轴承。盖是球形的，一面有一个半球形陷穴。这些构件通常是单独为阻尼器提供的。

(c) 分子泵:

专门设计或制造的内部有已加工或挤压的螺纹槽和已加工的腔的泵体。典型尺寸如下：内直径75毫米(3英寸)到400毫米(16英寸)，壁厚10毫米(0.4英寸)或更厚，长度等于或大于直径。刻槽的横截面是典型的矩形，槽深2毫米(0.08英寸)或更深。

(d) 电动机定子:

专门设计或制造的环形定子，用于在真空中频率范围为600 - 2000赫兹，功率范围为50 - 1000伏安条件下同步运行的高速多相交流磁滞(或磁阻)式电动机。定子由在典型厚度为2.0毫米(0.08英寸)或更薄一些的薄层组成的低损耗叠片铁芯上的多相绕组组成。

(e) 离心机壳 / 收集器:

专门设计或制造用来容纳气体离心机的转筒组件的部件。离心机壳由一个壁厚达30毫米（1.2英寸）的刚性圆筒组成，它带有经过精密机械加工的两个端面以便固定轴承和一个或多个便于安装的法兰盘。这两个经过机械加工的端面相互平行，并以不大于0.05度的误差与圆筒轴垂直。离心机壳也可是一种格状结构以适应几个转筒。这种机壳通常用耐UF₆腐蚀的材料制造或是用这类材料加以保护。

(f) 收集器:

专门设计或制造的内径达12毫米（0.5英寸）的一些管件，它们用来借助皮托管作用（即利用一个例如扳弯径向配置的管的端部而形成的面迎转筒内环形气流的开口）从转筒内部提取UF₆气体，并且能与中心气体提取系统相连。这类管件用耐UF₆腐蚀的材料制造或用这类材料加以保护。

5.2. 为气体离心浓缩工厂专门设计或制造的辅助系统、设备和部件

按语

气体离心浓缩工厂用的辅助系统、设备和部件是向离心机供应UF₆，把单个离心机相互连接起来以组成级联(多级)从而逐渐提高浓缩度并且从离心机中提取UF₆“产品”和“尾料”所需工厂的各种系统，再加上驱动离心机或控制该工厂所需要的设备。

通常利用经加热的高压釜将UF₆从固体蒸发，气态形式的UF₆通过级联集管线路被分配到各个离心机。通过级联集管线路使从离心机流出的UF₆“产品”和“尾料”气流通到冷阱(在约203K(-70℃)下工作)，气流在冷阱先冷凝，然后再送入适当的容器以便运输或贮存。由于一个浓缩工厂由排成级联式的好几千个离心机组成，所以级联的集管线路有好几公里长，含有好几千条焊缝而且管道布局大量重复。上述设备、部件和管道系统都是按非常高的真空和净度标准制造的。

5.2.1. 供料系统 / 产品和尾料提取系统

专门设计或制造的流程系统包括：

供料釜(或供料器)，用于以高达100千帕(15磅/平方英寸)的压力和1千克/小时(或更大)的速率使UF₆通向离心机级联；

凝华器(或冷阱)，用于以高达3千帕(0.5磅/平方英寸)的压力从级联中取出UF₆。凝华器能被冷却到203K(-70℃)和加热到343K(70℃)；

“产品”和“尾料”器，用来把UF₆收集到容器中。

这种设施、设备和管路全部用耐UF₆的材料制成或用作衬里(见本节的注释)，并且按很高的真空和净度标准制造。

5.2.2. 机械集管系统

专门设计或制造用于在离心机级联中操作UF₆的管路系统和集管系统。管路网络通常是“三头”集管系统，每个离心机连接一个集管头。这样，在形式上有大量重复。所有的都用耐UF₆的材料(见本节注释)制成并且按很高的真空和净度标准制造。

5.2.3. UF₆质谱仪 / 离子源

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这两种谱仪能从UF₆气流中“在线”取得供料、产品或尾料的样品，并且具有以下所有特点：

1. 原子质量单位的单位分辨率高于320；

2. 离子源用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料作为衬里或镀镍;
3. 电子轰击离子源;
4. 有一个适合于同位素分析的收集系统。

5.2.4. 频率变换器

为满足5.1.2.(d) 中定义的电机定子的需要而专门设计或制造的频率变换器(又称变频器或变换器)或这类频率变换器的部件、构件和子配件。它们具有下述所有特点:

1. 多相输出600 - 2000赫兹;
2. 高稳定性(频率控制优于0.1%);
3. 低谐波畸变(低于2%); 和
4. 效率高于80%。

注释

以上所列物项不是直接接触UF₆流程气体就是直接控制离心机和直接控制这种气体从离心机到离心机以及从级联到级联的通路。

耐UF₆腐蚀的材料包括不锈钢、铝、铝合金、镍或含镍60%以上的合金。

5.3. 专门设计或制造用于气体扩散法浓缩的组件和部件

按语

用气体扩散法分离铀同位素时，主要的技术组件是一个特制的多孔气体扩散膜、用于冷却(经压缩过程所加热)气体的热交换器、密封阀和控制阀以及管道。由于气体扩散技术使用的是六氟化铀(UF₆)，所有的设备、管道和仪器仪表(与气体接触的)表面都必须用同UF₆接触时能保持稳定的材料制成。一个气体扩散设施需要许多这样的组件，因此其数量能提供最终用途的重要迹象。

5.3.1. 气体扩散膜

- (a) 专门设计或制造的由耐UF₆腐蚀的金属、聚合物或陶瓷材料制成的，很薄的多孔过滤膜，孔的大小为100 - 1000Å(埃)，膜厚5毫米(0.2英寸)(或以下)，对于管状膜来说，直径为25毫米(1英寸)(或以下)；和
- (b) 为制造这种过滤膜而专门制备的化合物或粉末。这类化合物和粉末包括镍或含镍60% (或以上) 的合金、氧化铝或纯度99.9% (或以上)

的耐UF₆的完全氟化的烃聚合物，颗粒大小低于10微米。颗粒大小高度均匀。这些都是专门为制造气体扩散膜准备的。

5.3.2. 扩散室

专门设计或制造的直径大于300毫米(12英寸)，长度大于900毫米(35英寸)的密闭式圆柱形容器或尺寸相当的方形容器；该容器有直径都大于50毫米(2英寸)的一个进气管和两个出气管，容器用于容纳气体扩散膜，由耐UF₆的材料制成或以其作为衬里，并且设计卧式或垂直安装。

5.3.3. 压缩机和鼓风机

专门设计或制造的轴向离心式压缩机或正排量压缩机或鼓风。压缩机或鼓风机吸气能力为1立方米UF₆/分(或更大)，出口压力高达几百千帕(100磅/平方英寸)，设计成在具有或没有适当功率的电动机的UF₆环境中长期运行。这种压缩机和鼓风机的压力比在2:1和6:1之间，用耐UF₆的材料制成或用其作为衬里。

5.3.4. 转动轴封

专门设计或制造的真空密封装置，有密封式进气口和出气口，用于密封把压缩机或鼓风机转子同传动马达连接起来的转动轴，以保证可靠的密封，防止空气渗入充满UF₆的压缩机或鼓风机的内腔。这种密封装置通常设计成将缓冲气体泄漏率限制到小于1000立方厘米/分(60立方英寸/分)。

5.3.5. 冷却UF₆的热交换器

专门设计或制造的，用耐UF₆的材料(不锈钢除外)制成或以其作为衬里或以铜或这些金属的复合物作衬里的热交换器，在压差为100千帕(15磅/平方英寸)下渗透压力变化率小于每小时10帕(0.0015磅/平方英寸)。

5.4. 专门设计或制造的用于气体扩散浓缩的辅助系统、设备和部件 按语

气体扩散浓缩工厂用的辅助系统、设备和部件，是向气体扩散组件供应UF₆，把单个组件相互联结组成级联(或多级)以便使浓缩度逐步增高并且从各个扩散级联中提取UF₆“产品”和“尾料”所需要的工厂系统。由于扩散级联的很高惯性，级联运行的任何中断，特别是停车，会导致严重后果。因此，在所有工艺系统中严格、持续地

保持真空、自动防止事故、准确自动调节气流对气体扩散工厂是很重要的。所有这一切，使得该工厂需要装备大量特别的测量、调节和控制系统。

通常UF₆从置于高压釜内的圆筒中蒸发，以气态经级联集管路通到进口。从出口流出的UF₆“产品”和“尾料”气流通过级联集管路通到冷阱或压缩装置，UF₆气体在这里液化，然后再进到适当的容器以便运输或贮存。由于一个气体扩散浓缩工厂由排成级联式的无数个气体扩散组件组成，所以级联的集管管线有好几公里长，含有好几千条焊缝而且管道布局大量重复。上述设备、部件和管道系统都按非常高的真空和净度标准制造。

5.4.1. 供料系统 / 产品和尾料提取系统

专门设计或制造的能在300千帕(45磅/平方英寸)或以下的压力下运行的流程系统，包括：

供料釜（或供料系统），用于使UF₆通向气体扩散级联；

凝华器（或冷阱），用于从扩散级联中取出UF₆；

液化器，将来自级联的UF₆气体压缩并冷凝成液态UF₆；

“产品”或“尾料”器，用来把UF₆收集到容器中。

5.4.2. 集管管路系统

专门设计或制造用于在气体扩散级联中操作UF₆的管路系统和集管系统。这种管路网络通常是“双头”集管系统，每个扩散单元连接一个集管头。

5.4.3. 真空系统

- (a) 专门设计或制造的大型真空歧管、真空集管和抽气能力为5立方米/分（或以上）的真空泵。
- (b) 专门设计的在含UF₆气氛中使用的真空泵，用铝、镍或含镍量高于60%的合金制成或以其作为衬里。这些泵可以是旋转式或正压式，可有排代式密封和碳氟化合物密封并且可以存在有特殊工作液体。

5.4.4. 特种关闭阀和控制阀

专门设计和制造的，由耐UF₆材料制成，直径40至1500毫米(1.5至59英寸)可手动或自动的关闭阀和控制波纹管阀；用来安装在气体扩散浓缩工厂的主要和辅助系统中。

5.4.5. UF₆质谱仪 / 离子源

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这些谱仪能从UF₆气流中“在线”取得供料、产品或尾料的样品，并且具有以下所有特点：

1. 原子质量单位的单位分辨率高于320；
2. 离子源用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料作为衬里或镀镍；
3. 电子轰击离子源；
4. 有一个适合于同位素分析的收集系统。

注释

以上所列物项不是直接接触UF₆流程气体就是直接控制级联中的气流。所有接触流程气体的表面都要完全由耐UF₆材料制成或以其作为衬里。对于与气体扩散物项有关的本节来说，耐UF₆腐蚀的材料包括不锈钢、铝、铝合金、氧化铝、镍或含镍60%以上的合金以及耐UF₆的完全氟化的烃聚合物。

5.5. 专门设计或制造用于气动浓缩厂的系统、设备和部件

按语

在气动浓缩过程中，要压缩气态UF₆和轻气体（氢或氦）的混合气，然后使其通过分离元件。在这些元件中，通过在一个曲壁几何结构面上产生的高离心力，完成同位素分离。已经成功地开发了这种类型的两个过程：喷嘴分离过程和涡流管过程。就这两种过程而言，一个分离级的主要部件包括容纳专用分离元件（喷嘴或涡流管）的圆筒状容器、气体压缩机和用来移出压缩热的热交换器。一座气动浓缩工厂需要若干个这种分离级：因此其数量能提供最终用途的重要迹象。由于气动过程使用UF₆，所有设备、管线和仪器仪表中与这种气体接触的表面，都必须用同UF₆接触时能保持稳定的材料制成。

注释

本节所列物项不是直接接触UF₆过程气体就是直接控制级联中的这种气流。所有与UF₆这种过程气体接触的表面，均需用耐UF₆材料制造或用耐UF₆材料保护。就本节有关气动浓缩物项而言，能耐UF₆腐蚀的材料包括：铜、不锈钢、铝、铝合金、镍或含镍60%或60%以上的合金；和耐UF₆完全氟化的烃聚合物。

5.5.1. 分离喷嘴

专门设计或制造的分离喷嘴及其组件。分离喷嘴由一些狭缝状、曲率半径小于1毫米（一般为0.1毫米至0.05毫米）的耐UF₆腐蚀的弯曲通道组成，喷嘴中有一刀口能将流过该喷嘴的气体分成两部分。

5.5.2. 涡流管

专门设计或制造的涡流管及其组件。涡流管呈圆筒形或锥形，用耐UF₆腐蚀材料制成或加以保护，其直径在0.5厘米至4厘米之间，长径比率为20:1或更小，并带有1个或多个切向进口。这些涡流管的一端或两端装有喷嘴型附件。

注释

供料气体在涡流管的一端切向进入涡流管，或通过一些旋流叶片，或从沿涡流管周边分布的若干个切向位置进入涡流管。

5.5.3. 压缩机和鼓风机

专门设计或制造的用耐UF₆腐蚀材料制成或加以保护的轴向离心式或正排量压缩机或鼓风机其体积吸入能力为2立方米/分或更大的UF₆/载体气（氢或氦）混合气。

注释

这些压缩机和鼓风机的压力比一般在1.2:1和6:1之间。

5.5.4. 转动轴封

专门设计或制造的带有密封式进气口和出气口的转动轴封，用作密封与压缩机或鼓风机转子连接起来驱动马达的轴，以便保证可靠的密封，防止过程气体外漏或空气或密封气体内漏入充满UF₆/载气混合气的压缩机或鼓风机内腔。

5.5.5. 冷却气体用热交换器

专门设计或制造的用耐UF₆腐蚀材料制成或加以保护的热交换器。

5.5.6. 分离元件外壳

专门设计或制造的用耐UF₆腐蚀的材料制成或加以保护的用作容纳涡流管或分离喷嘴的分离元件外壳。

注释

这种外壳可以是直径大于300毫米长度大于900毫米的圆筒状容器，或是与上述相近尺寸的矩形容器，并可设计成便于水平安装或竖直安装的形式。

5.5.7. 供料系统 / 产品和尾料提取系统

专门为浓缩工厂设计或制造的用耐UF₆腐蚀材料制成的或加以保护的流程系统或，包括：

- (a) 供料高压釜、供料加热炉或供料系统，用作把UF₆送入浓缩过程；
- (b) 凝华器（或冷阱），用于从浓缩过程中移出UF₆，供下一步加热转移；
- (c) 固化器或液化器，用于通过压缩UF₆并将其转化为一种液态形式或固态形式，从浓缩流程中移出UF₆；
- (d) “产品”器和“尾料”器，用于将UF₆转移入各容器中。

5.5.8. 集管管路系统

专门为操作气动级联中的UF₆设计或制造的用耐UF₆腐蚀材料制成或保护的集管管路系统。这种管路系统通常是“双头”集管系统，每级或每个级组连接一个集管头。

5.5.9. 真空系统和泵

- (a) 为在含UF₆气氛中工作而专门设计或制造的吸入能力为5立方米/分或更大的由若干真空歧管、真空集管和真空泵组成的真空系统，
- (b) 为在含UF₆气氛中工作而专门设计或制造的，用耐UF₆腐蚀的材料制成或保护的真空泵。这些泵也可用氟碳密封和特殊工作流体。

5.5.10. 特种截流阀和控制阀

为安装在气动浓缩工厂的主要和辅助系统而专门设计或制造的，用耐UF₆腐蚀材料制成的或保护的，直径为40-1500毫米的可手动或自动截流阀和控制波纹管阀。

5.5.11. UF₆质谱仪 / 离子源

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这些谱仪能从UF₆气流中“在线”取得供料、产品或尾料的样品，并且具有所有以下特点：

1. 质量的单位分辨率高于320；
2. 用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料为衬里或镀镍的离子源；

3. 电子轰击离子源；
4. 适合于同位素分析的收集器系统。

5.5.12. UF_6 / 载体气分离系统

为将 UF_6 与载体气（氢或氦）分离开来而专门设计或制造的过程系统。

注释

这些系统是为将载体气中的 UF_6 含量降至1ppm或更低而设计的，并可含有下述的设备：

- (a) 能以-120°C或更低温度工作的低温热交换器和低温分离器，或
- (b) 能以-120°C或更低温度工作的低温致冷设备，或
- (c) 用于将 UF_6 与载体气分离开来的分离喷嘴或涡流管设备，或
- (d) 能以-20°C或更低温度工作的 UF_6 冷阱。

5.6. 专门设计或制造用于化学交换或离子交换浓缩工厂的系统、设备和部件 按语

铀的几种同位素在质量上的微小差异，能引起化学反应平衡的小的变化。这可用来作同位素分离的基础。已经开发成功两种工艺过程：液一液化学交换过程和固一液离子交换过程。

在液一液化学交换过程中，两种不混溶的液相（水相和有机相）作逆流接触，结果给出数千分离级的级联效果。水相由含氯化铀的盐酸浴液组成；有机相由载氯化铀的萃取剂的有机溶剂组成。分离级联中使用的接触器可以是液一液交换柱（例如带有筛板的脉冲柱），或是液体离心接触器。在分离级联的两端要求实现化学转化（氧化和还原）以保证各端的回流要求。一个重要的设计问题是避免这些过程物流被某些金属离子沾污。所以，一般使用塑料的、衬塑料的（包括用氟碳聚合物）和（或）衬玻璃的柱和管线。

在固一液离子交换过程中，浓缩是由铀在一种特制的作用很快的离子交换树脂或吸附剂上的吸附/解吸完成的。使铀的盐酸溶液和其他化学试剂，从载有吸附剂填充床的圆筒形浓缩柱中通过。就一个连续过程而言，需要有一个回流系统，以便把从吸附剂上解吸下来的铀返回到液流中，这样便可收集“产品”和“尾料”。这是通过使用适宜的还原/氧化化学试剂来完成的。这些试剂可在单独的外部的系统中完全再生，并可在同位素分离柱内部分地再生。由于在这种工艺过程中有热的浓盐酸溶液存在，使用的设备应该用专门的耐腐材料制作或保护。

5.6.1. 液一液交换柱（化学交换）

为使用化学交换过程的铀浓缩工厂专门设计或制造的，有机械动力输入的逆流液一液交换柱（即带有筛板的脉冲柱、往复板柱和带有内部涡轮混合器的柱）。为了耐浓盐酸溶液的腐蚀，这些交换柱及其内部构件一般用适宜的塑料（例如氟碳聚合物）或玻璃制作或保护。交换柱的级停留时间一般被设计得很短（30秒或更短）。

5.6.2. 液一液离心接触器（化学交换）

为使用化学交换过程的铀浓缩工厂而专门设计或制造的液一液离心接触器。此类接触器利用转动来达到有机相与水相的分散，然后借助离心力来分离开这两相。为了能耐浓盐酸溶液的腐蚀，这些接触器一般用适当的塑料（例如碳氟聚合物）来制作或衬里，或衬以玻璃。离心接触器的级停留时间被设计得很短（30秒或更短）。

5.6.3. 还原系统和设备（化学交换）

(a) 为使用化学交换过程的铀浓缩工厂专门设计或制造的，用来将铀从一种价态还原为另一种价态的电化学还原槽。与过程溶液接触的这种槽的材料必须能耐浓盐酸溶液腐蚀。

注释

这种槽的阴极室必须设计成能防止铀被再氧化到较高的价态。为了把铀保持在阴极室中，这种槽可有一个由特种阳离子交换材料制成的抗渗的隔膜。阴极一般由石墨之类适宜的固态导体组成。

(b) 装在级联的产品端为将有机相流中的四价铀 U^{+4} 移出、调节酸浓度和向电化学还原槽供料而专门设计或制造的系统。

注释

这些系统由以下设备组成：将有机相流中的四价铀 U^{+4} 反萃取到水溶液中的溶剂萃取设备，完成溶液pH值调节和控制的蒸发设备和（或）其他设备，以及向电化学还原槽供料的泵或其他输送装置。一个重要设计问题是避免水相流被某些种类的金属离子沾污。因此，对该系统那些接触这种过程物流的部分，要用适当的材料（例如玻璃、碳氟聚合物、聚苯硫酸酯、聚醚砜和用树脂浸过的石墨）制成或保护的设备来构成。

5.6.4. 供料准备系统（化学交换）

专门设计或制造的，用来为化学交换铀同位素分离工厂生产高纯氯化铀供料溶液的系统。

注释

这些系统由进行纯化所需的溶解设备、溶剂萃取设备和（或）离子交换设备，以及用来将六价铀 U^{+6} 或四价铀 U^{+4} 还原为三价铀 U^{+3} 的电解槽组成。这些系统产生只含几个ppm铬、铁、钒、钼和其他两价或价态更高的阳离子金属杂质的氯化铀溶液。处理高纯铀 U^{+3} 的系统的若干部分的建造材料包括玻璃、碳氟聚合物、聚苯硫酸酯或聚醚砜塑料衬里的石墨和用树脂浸过的石墨。

5.6.5. 铀氧化系统（化学交换）

专门设计或制造用于将三价铀 U^{+3} 氧化为四价铀 U^{+4} 以便返回化学交换浓缩过程的铀同位素分离级联的系统。

注释

这些系统可含有诸如下述设备：

- (a) 使氯气和氧气与来自同位素分离设备的水相流相接触的设备以及将所得四价铀 U^{+4} 萃入由级联的产品端返回的已被反萃取过的有机相的设备；
- (b) 使水与盐酸分离开来，以便可使水和加浓了的盐酸在适当位置被重新引入工艺过程的设备。

5.6.6. 快速反应离子交换树脂/吸附剂（离子交换）

为以离子交换过程进行铀浓缩而专门设计或制备的快速反应离子交换树脂或吸附剂包括：多孔大网络树脂，和（或）薄膜结构（在这些结构中，活性化学交换基团仅限于非活性多孔支持结构表面的一个涂层），以及处于包括颗粒或纤维在内的任何适宜形式的其他复合结构。这些离子交换树脂/吸附剂有0.2毫米或更小的直径，而且在化学性质上必须能耐浓盐酸溶液腐蚀，在物理性质上必须有足够的强度因而在交换柱中不被降解。这些树脂/吸附剂是专门为实现很快的铀同位素交换动力学过程（低于10秒的交换速率减半期）而设计的，并且能在100-200°C的温度范围内操作。

5.6.7. 离子交换柱（离子交换）

为以离子交换过程进行铀浓缩而专门设计或制造的用于容纳和支撑离子交换树脂/吸附剂填充床层的直径大于1000毫米的圆筒状柱。这些柱一般用耐浓盐酸溶液腐蚀的材料（例如钛或碳氟塑料）制成或保护，并能在100-200°C的温度范围内和高于0.7兆帕（102磅/平方英寸）的压力下操作。

5.6.8. 离子交换回流系统（离子交换）

- (a) 专门设计或制造的用于使离子交换铀浓缩级联中所用化学还原剂再生的化学或电化学还原系统。
- (b) 专门设计或制造的用于使离子交换铀浓缩级联中所用化学氧化剂再生的化学或电化学氧化系统。

注释

离子交换浓缩过程可使用例如三价钛(Ti^{+3})作为还原阳离子，在这种情况下，所用还原系统将通过还原四价钛 Ti^{+4} 使三价钛 Ti^{+3} 再生。

离子交换浓缩过程可使用例如三价铁(Fe^{+3})作为氧化剂，在这种情况下，所用氧化系统将通过氧化二价铁 Fe^{+2} 来使三价铁 Fe^{+3} 再生。

5.7. 专门设计或制造用于以激光为基础的浓缩工厂的系统、设备和部件

按语

目前利用激光的浓缩过程的系统有两类：一类是过程介质为原子铀蒸气的系统，另一类是过程介质为铀化合物的蒸气的系统。这样一些过程的通常名称包括：第一类——原子蒸气激光同位素分离(AVLIS或SILVA)；第二类——分子激光同位素分离(MLIS或MOLIS)和同位素选择性激光活化化学反应(CRISLA)。用于激光浓缩工厂的系统、设备和部件包括：(a)铀金属蒸气供料装置（用于选择性光电离）或铀的化合物蒸气供料装置（用于光离解或化学活化）；(b)第一类中作为“产品”和“尾料”的浓缩的铀金属和贫化的铀金属收集装置，和第二类中作为“产品”的离解的或反应的化合物和作为“尾料”的未发生变化材料的收集装置；(c)用于选择性地激发铀-235的激光过程系统；和(d)供料准备设备和产品转化设备。鉴于铀原子和铀化合物能谱的复杂性，可能需要同现有激光技术中的任何一种联合使用。

注释

本节所列的许多物项将直接接触铀金属蒸气、液态金属铀，或由 UF_6 或 UF_4 和其他气体的混合物组成的过程气体。所有与铀或 UF_6 接触的表面，都全部地由耐腐蚀材料制造或保护。就有关基于激光的浓缩的物项而言，耐铀金属或铀合金蒸气或液体的腐

蚀的材料包括：氧化钇涂敷石墨和钽；耐UF₆腐蚀的材料包括：铜、不锈钢、铝、铝合金、镍或镍含量不低于60%的合金和耐UF₆腐蚀的完全氟化的烃聚合物。

5.7.1. 铀蒸发系统(AVLIS)

专门设计或制造的铀蒸发系统。这些系统含有大功率条带式或扫描式电子束枪，其供到靶上的功率大于2.5千瓦/厘米。

5.7.2. 液态铀金属处理系统(AVLIS)

专门设计或制造由一些坩埚及其冷却设备组成用于处理熔融铀或铀合金的液态金属处理系统。

注释

这种系统的坩埚和其他接触熔融铀或铀合金的部分，要用有适当的耐腐蚀和耐高温性能的材料制成或保护。适当的材料包括钽、氧化钇涂敷石墨、用其他稀土氧化物（见INFCIRC/254/Rev.1/Part 2，物项2.7）或其混合物涂敷的石墨。

5.7.3. 铀金属“产品”和“尾料”收集器组件(AVLIS)

专门设计或制造用于收集液态或固态铀金属的“产品”和“尾料”收集器组件。

注释

这些组件的部件由耐铀金属蒸气或液体的高温和腐蚀性的材料（例如氧化钇涂敷石墨或钽）制成或保护。这类部件可包括用于磁的、静电的或其他分离方法的管、阀、管接头、“出料槽”、进料管、热交换器和收集板。

5.7.4. 分离器组件外壳(AVLIS)

专门设计或制造的圆筒状或矩形容器，用于容纳铀金属蒸气源、电子束枪，及“产品”与“尾料”收集器。

注释

这些外壳有多种样式的开口，用于电源电缆、供水管、激光束窗、真空泵接头和仪器诊断和监测。这些开口均设有开闭装置，以便整修内部的部件。

5.7.5. 超声膨胀喷嘴(MLIS)

专门设计或制造的超声膨胀喷嘴，用于冷却UF₆与载体气的混合气至150K或更低的温度。这种喷嘴耐UF₆腐蚀。

5.7.6. 氟化铀产品收集器 (MLIS)

专门设计或制造的五氟化铀(UF_5)固态产品收集器。这种收集器是过滤式、冲击式或旋流式收集器，或其组合；并且耐 UF_5/UF_6 环境的腐蚀。

5.7.7. UF_6 /载体气压缩机(MLIS)

为在 UF_6 环境中长期操作而专门设计或制造的 UF_6 /载体气混合气压缩机。这些压缩机中与过程气体接触的部件用耐 UF_6 腐蚀的材料制成或保护。

5.7.8. 转动轴封(MLIS)

专门设计或制造的有密封的进气口和出气口的转动轴封，用于密封把压缩机转子与驱动马达连接起来的轴，以保证可靠的密封，防止过程气体外漏，或空气或密封气体漏入充满 UF_6 /载体气混合气的压缩机内腔。

5.7.9. 氟化系统 (MLIS)

专门设计或制造的用于将 UF_5 （固体）氟化为 UF_6 （气体）的系统。

注释

这些系统是为将所收集的 UF_5 粉末氟化为 UF_6 而设计的。其 UF_6 随后将被收集于产品容器中，或作为进料被转送到为进行进一步浓缩而设置的MLIS单元中。在一种方案中，这种氟化反应可在同位素分离系统内部完成，以便一离开“产品”收集器便反应和回收。在另一种方案中， UF_5 粉末将被从“产品”收集器中移出/转送到一个适当的反应容器（例如流化床反应器、螺旋反应器或火焰塔式反应器）中进行氟化。在这两种方案中，都使用氟气（或其他适宜的氟化剂）贮存和传送设备，以及 UF_6 收集和转送设备。

5.7.10. UF_6 质谱仪/离子源(MLIS)

专门设计或制造的磁质谱仪或四极质谱仪，这些质谱仪能从 UF_6 气流中“在线”取得供料、“产品”或“尾料”的样品，并且有以下所有特点：

1. 质量的单位分辨率高于320；
2. 离子源用尼赫罗姆合金或蒙乃尔合金制成或以这些材料作为衬里或镀镍；
3. 电子轰击离子源；
4. 适合于同位素分析的收集器系统。

5.7.11. 进料系统/产品和尾料提取系统 (MLIS)

为浓缩厂专门设计或制造的工艺系统或设备，由耐UF₆腐蚀的材料制造或用这种材料保护，包括：

- (a) 进料高压釜、加热炉或系统，用于使UF₆进入浓缩过程；
- (b) 凝华器（或冷阱），用于使UF₆离开浓缩过程以便随后在受热时转移；
- (c) 固化或液化器，用来通过压缩UF₆和把它转变成液态或固态，使UF₆离开浓缩过程；
- (d) “产品”或“尾料”器，用于把UF₆收集到容器内。

5.7.12. UF₆/载体气分离系统 (MLIS)

为将UF₆从载体气中分离出来专门设计或制造的工艺系统。载体气可为氮、氩或其他气体。

注释

这类系统可装有设备例如：

- (a) 低温热交换器或低温分离器，能承受-120℃或更低的温度；
- (b) 低温冷冻器，能承受-120℃或更低的温度；
- (c) UF₆冷阱，能承受-20℃或更低的温度。

5.7.13. 激光系统 (AVLIS, MLIS和CRISLA)

为铀同位素分离专门设计或制造的激光器或激光系统。

注释

在以激光为基础的浓缩过程中有重要意义的激光器和激光部件包括INFCIRC/254/Rev.1/Part 2物项3.6中所指出的那些激光器及激光部件。AVLIS过程使用的激光系统通常由两个激光器组成：一个铜蒸气激光器和一个染料激光器。MLIS使用的激光系统通常由一个CO₂激光器或激发激光器和一个多道光学栅（两端有旋转镜）组成。这两种过程使用的激光器或激光系统都需要有一个谱频稳定器以便能够长时间地工作。

5.8. 专门设计或制造的用于等离子体分离浓缩厂的系统、设备和部件

按语

在等离子体分离过程中，铀离子等离子体通过一个调到铀-235离子共振频率的电场，这样铀离子优先吸收能量并增大它们螺旋状轨道的直径。具有大直径径迹的离子被捕集从而产生铀-235被浓集的产品。由电离的铀蒸气组成的等离子体被约束在具有由

超导磁体产生的高强度磁场的真空室内。这个过程的主要技术系统包括铀等离子体发生系统，带有超导磁体（见INFCIRC/254/Rev.1/Part 2物项3.10）的分离器组件和用于搜集“产品”和“尾料”的金属移出系统。

5.8.1. 微波动力源和天线

为产生或加速离子专门设计或制造的微波动力源和天线，具有以下特性：频率高于30千兆赫兹，和用于产生离子的平均功率输出大于50千瓦。

5.8.2. 离子激发蛇形管

专门设计或制造的射频离子激发蛇形管，用于高于100千赫的频率并能够输送的平均功率高于40千瓦。

5.8.3. 铀等离子体发生系统

为产生铀等离子体专门设计或制造的系统，这种系统可装有高功率条带式或扫描式电子束枪，靶上的释热高于2.5千瓦/厘米。

5.8.4. 液态铀金属操作系统

专门设计制造的用于熔融的铀或铀合金的液态金属操作系统，包括坩埚和坩埚用冷却设备。

注释

这种系统中与熔融的铀或铀合金接触的坩埚和其他部件由适当的抗腐蚀和抗热材料构成或由这种材料作防护层。可适用的材料包括钽、有钇涂层的石墨、有其他稀土氧化物（见INFCIRC/254/Rev.1/Part 2物项2.7）或这类氧化物的混合物涂层的石墨。

5.8.5. 铀金属“产品”和“尾料”收集器组件

专门设计或制造的用于固态铀金属的“产品”和“尾料”收集器组件。这类收集器组件由抗热和抗铀金属蒸汽腐蚀的材料构成或由这类材料作防护层，例如有钇涂层的石墨或钽。

5.8.6. 分离器组件外壳

专门设计或制造的圆筒形容器，供等离子体分离浓缩厂用来容纳铀等离子体源、射频驱动蛇形管及“产品”和“尾料”收集器。

注释

这种外壳有多种形式的开口，用于供电装置、扩散泵接头及仪器仪表诊断和监测。这些开口设有开闭装置，以便整修内部部件；它们由适当的非磁性材料例如不锈钢构成。

5.9. 专门设计或制造的用于电离浓缩厂的系统、设备和部件

按语

在电磁过程中，由一种盐原料（典型的是四氯化铀）离子化产生的金属铀离子被加速并通过一个能使不同同位素离子流经不同径迹的磁场。电磁同位素分离器的主要部件包括：同位素离子束分散/分离用的磁场、离子源及其加速系统和收集经分离的离子的系统。这个过程的辅助系统包括磁体供电系统、离子源高压供电系统、真空系统以及产品回收及部件的清洁/再循环用多种化学处理系统。

5.9.1. 电磁同位素分离器

为分离铀同位素专门设计或制造的电磁同位素分离器及其设备和部件包括：

(a) 离子源

专门设计或制造的一种或多种铀离子源由蒸汽源、电离剂和射束加速器组成，用石墨、不锈钢或铜等适当材料建造，能提供总强度为50毫安或更高的离子束流。

(b) 离子收集器

收集器板极由专门为收集浓缩和贫化铀离子束而设计或制造的两个或多个槽和容器组成，用石墨或不锈钢一类的适当材料建造。

(c) 真空外壳

为铀电磁分离器专门设计或制造的真空外壳，用不锈钢一类的非磁性适当材料建造，设计在0.1帕或以下的压力下运行。

注释

外壳专门设计成装有离子源、收集器板极和水冷却管路，并有用于扩散泵连接结构和可用来移出和重新安装这些部件的开闭结构。

(d) 磁极块

专门设计或制造的磁极块，直径大于2米，用来在电磁同位素分离器内维持恒定磁场并在毗连分离器之间传输磁场。

5.9.2. 高压电源

为离子源专门设计或制造的高压电源，具有以下所有特点：能连续工作，输出电压为20000伏或更高，输出电流为1安或更高，电压稳定性在8小时内高于0.01%。

5.9.3. 磁体电源

专门设计或制造的高功率直流磁体电源，具有以下所有特点：能在100伏或更高的电压下连续产生500安或更高的电流输出，电流或电压稳定性在8小时内高于0.01%。

6. 生产或浓缩重水、氘和氘化物的工厂以及专门为其设计或制造的设备 按语

重水可以通过多种方法生产。然而只有两种方法已证明具有商业意义：水 - 硫化氢交换法（GS法）和氨 - 氢交换法。

GS方法是基于在一系列塔内（通过顶部冷和底部热的方式操作）水和硫化氢之间氢与氘交换的一种方法。在此过程中，水向塔底流动，而硫化氢气体从塔底向塔顶循环。使用一系列多孔塔板促进硫化氢气体和水之间的混合。在低温下氘向水中迁移，而在高温下氘向硫化氢中迁移。氘被浓缩了的硫化氢气体或水从第一级塔的热段和冷段的接合处排出，并且在下一级塔中重复这一过程。最后一级的产品（氘浓缩至高达30%的水）送入一个蒸馏单元以制备反应堆级的重水（即99.75%的氧化氘）。

氨 - 氢交换法可以在催化剂存在下通过同液态氨的接触从合成气中提取氘。合成气被送进交换塔，而后送至氨转换器。在交换塔内气体从塔底向塔顶流动，而液氨从塔顶向塔底流动。氘从合成气的氨中洗涤下来并在液氨中浓集。液氨然后流入塔底部的氨裂化器，而气体流入塔顶部的氨转换器。在以后的各级中得到进一步浓缩，最后通过蒸馏生产出反应堆级重水。合成气进料可由氨厂提供，而这个氨厂也可以结合氨 - 氢交换法重水厂一起建造。氨 - 氢交换法也可以用普通水作为氘的供料源。

利用GS法或氨 - 氢交换法生产重水的工厂所用的许多关键设备项目是与化学工业和石油工业的若干生产工序所用设备相同的。对于利用GS方法的小厂来说尤其如此。然而，这种设备项目很少有“现货”供应。GS法和氨 - 氢交换法要求在高压下处理大量易燃、有腐蚀性和有毒的流体。因此，在制定使用这些方法的工厂和设备所用的设计和运行标准时，要求认真注意材料的选择和材料的规格，以保证在长期服务中有高度的安全性和可靠性。规模的选择主要取决于经济性和需要。因而，大多数设备项目将按照用户顾主的要求制造。

最后，应该指出，对GS法和氨 - 氢交换法而言，那些单独地看并非专门设计或制造用于重水生产的设备项目可以组装成专门设计或制造用于生产重水的系统。氨 - 氢交换法所用的催化剂生产系统和在上述两方法中将重水最终加浓至反应堆级所用的水蒸馏系统就是此类系统的实例。

专门设计或制造用于利用水 - 硫化氢交换法或氨 - 氢交换法生产重水的设备项目包括如下：

6.1. 水 - 硫化氢交换塔

专门设计或制造用于利用水 - 硫化氢交换法生产重水的用精制碳钢（例如ASTMA516）制造的交换塔。该塔直径6米(20英尺)至9米(30英尺)，能够

在大于或等于2兆帕(300磅/平方英寸)压力下和6毫米或更大的腐蚀允量下运行。

6.2. 鼓风机和压缩机

专门为利用水 - 硫化氢交换法生产重水而设计或制造的用于循环硫化氢气体（即含H₂S70%以上的气体）的单级、低压头（即0.2兆帕或30磅/平方英寸）离心式鼓风机或压缩机。这些鼓风机或压缩机的气体通过能力大于或等于56米³/秒(120 000SCFM)，能在大于或等于1.8兆帕(260磅/平方英寸)的吸入压力下运行，并有对湿H₂S介质的密封设计。

6.3. 氨 - 氢交换塔

专门设计或制造用于利用氨 - 氢交换法生产重水的氨 - 氢交换塔。该塔高度大于或等于35米(114.3英尺)，直径1.5米(4.9英尺)至2.5米(8.2英尺)，能够在大于15兆帕(2225磅 / 平方英寸)压力下运行。这些塔至少都有一个用法兰联结的轴向孔，其直径与交换塔筒体部分直径相等，通过此孔可装入或拆除塔内构件。

6.4. 塔内构件和多级泵

专门为利用氨 - 氢交换法生产重水而设计或制造的塔内构件和多级泵。塔内构件包括专门设计的促进气 / 液充分接触的多级接触装置。多级泵包括专门设计的用来将一个接触级内的液氨向其他级塔循环的水下泵。

6.5. 氨裂化器

专门设计或制造的用于利用氨 - 氢交换法生产重水的氨裂化器。该装置能在大于或等于3兆帕(450磅/平方英寸)的压力下运行。

6.6. 红外吸收分析器

能在氘浓度等于或高于90%的情况下“在线”分析氢 / 氕比的红外吸收分析器。

6.7. 催化燃烧器

专门设计或制造的用于利用氨 - 氢交换法生产重水时将浓缩氘气转化成重水的催化燃烧器。

6.8. 整个重水提浓系统或其蒸馏柱

为将重水提浓到反应堆级氘浓度专门设计或制造的整个重水提浓系统或其蒸馏柱。

注释

这类系统是为用浓度较低的重水原料生产反应堆级重水（即典型地含99.75%的氧化氘）而专门设计和制造的。这些系统通常采用水蒸馏的办法从轻水中分离重水。

7. 铀转化厂以及专门为设计或制造的设备

按语

铀转化厂和系统可以对铀进行一种或几种转化使其从一种化学状态转变为另一种化学状态，包括：从铀浓缩物到 UO_3 的转化；从 UO_3 到 UO_2 的转化；从铀的氧化物到 UF_4 或 UF_6 的转化；从 UF_4 到 UF_6 的转化；从 UF_6 到 UF_4 的转化； UF_4 到金属铀的转化，和从铀的氟化物到 UO_2 的转化。铀转化工厂所用许多关键设备与化学加工工业的若干生产工序所用设备相同。例如，这些过程中使用的各类设备可以包括：加热炉、回转炉、流化床反应器、火焰塔式反应器、液体离心机、蒸馏塔和液-液萃取塔。不过，这些物项中很少有“现货”供应，大部分将须按用户要求和规格制造。在某些情况下，为了适应所处理的一些化学品（HF、 F_2 、 ClF_3 和各种铀的氟化物）的腐蚀性质，需要作专门的设计和建造考虑。最后应该指出，在所有铀转化过程中，那些单独地看不是为铀转化专门设计或制造的设备物项，可被组装成专门为铀转化而设计或制造的系统。

7.1. 为将铀浓缩物转化为 UO_3 而专门设计或制造的系统

注释

从铀浓缩物到 UO_3 的转化可通过以下步骤实现：首先，用硝酸溶解铀浓缩物，用磷酸三丁酯之类溶剂萃取纯化的硝酸铀酰；然后，硝酸铀酰通过浓缩和脱硝转化为 UO_3 ，或用气态氨中和产生重铀酸铵，接着通过过滤、干燥和煅烧转化为 UO_3 。

7.2. 为将 UO_3 转化为 UF_6 而专门设计或制造的系统

注释

从 UO_3 到 UF_6 的转化可以直接通过氟化实现。该过程需要一个氟气源或三氟化氯源。

7.3. 为将 UO_3 转化为 UO_2 而专门设计或制造的系统

注释

从 UO_3 到 UO_2 的转化，可以用裂解的氮气或氢气还原 UO_3 来实现。

7.4. 为将 UO_2 转化为 UF_4 而专门设计或制造的系统

注释

从 UO_2 到 UF_4 的转化，可以用氟化氢气体（HF）在300-500°C与 UO_2 反应来实现。

7.5. 为将UF₄转化为UF₆而专门设计或制造的系统

注释

从UF₄到UF₆的转化，可以用氯气在塔式反应器中与UF₄发生放热反应来实现。使流出气体通过一个冷却到-10℃的冷阱把热的流出气体中的UF₆冷凝下来。该过程需要一个氯气源。

7.6. 为将UF₄转化为金属铀而专门设计或制造的系统

注释

从UF₄到金属铀的转化，可用镁（大批量）或钙（小批量）还原UF₄来实现。还原反应一般在高于铀熔点（1130℃）的温度下进行。

7.7. 为将UF₆转化为UO₂而专门设计或制造的系统

注释

从UF₆到UO₂的转化，可用三种方法来实现。在第一种方法中，用氢气和水蒸气将UF₆还原并水解为UO₂。在第二种方法中，通过溶解在水中而将UF₆水解，然后加入氨沉淀出重铀酸铵，接着可在820℃用氢气将重铀酸铵还原为UO₂。在第三种方法中，将气态UF₆、CO₂和NH₃通入水中，结果沉淀出碳酸铀酰铵。在500-600℃，碳酸铀酰铵与水蒸气和氢气发生反应，生成UO₂。

从UF₆到UO₂的转化，通常是燃料制造厂的第一个工序。

7.8. 为将UF₆转化为UF₄而专门设计或制造的系统

注释

从UF₆到UF₄的转化，是用氢还原实现的。

附 件 C

实物保护级别的标准

1. 核材料实物保护的目的是防止擅自使用和挪动这些材料。准则文件第3(a)段要求在考虑国际建议的情况下，供应国之间商定应当保证的，与材料及载有这些材料的设备和设施类型有关的实物保护级别。
2. 准则文件第3(b)段说明，在接受国实施实物保护措施是该国政府的责任。但是，这些措施必须依据的实物保护级别，应当列入供应国和收受国之间的协议。在这方面，这些要求应当适用于所有的国家。
3. 题为“核材料实物保护”的国际原子能机构文件INFCIRC/225和由国际专家组随时编写并在适当考虑核材料实物保护最新知识现状情况下不断修订的其他类似文件，是指导接受国设计一个有实物保护措施和程序的系统的有益基准。
4. 附表列出的核材料类别或其经各供应方共同同意随时作的修订，应作为依照准则文件第3(a)和3(b)段设计与材料及载有这些材料的设备和设施的类别有关的具体实物保护级别的致同意的基础。
5. 国家主管部门在使用、贮存和运输附表所列材料时应保证的一致同意的实物保护级别，最低限度应包括下列保护特点：

第III类材料

应在一个出入受到监督的区域中使用和贮存。

运输时要特别小心，发送方、收受方和承运方之间要作出事先安排，而且在国际运输的情况下，分别受供应国和收受国管辖和管理的单位之间要事先达成协议，具体规定转移运输责任的时间、地点和程序。

第II类材料

应在一个出入受到监督的区域使用和贮存。该区域应是昼夜有警卫和电子设备监视，周围设有实物屏障，屏障的出入口数目有一定限制，并受适当监督的区域；或具有相同实物保护级别的任何区域；

运输时要特别小心,发送方、收受方和承运方之间要作出事先安排,而且在国际运输的情况下,分别受供应国和收受国管辖和管理的单位之间要事先达成协议,具体规定转移运输责任的时间、地点和程序。

第I类材料

这类材料应按下列方式以高度可靠的系统保护,以防擅自使用:

在受到高度保护的区域中使用和贮存。该区域除按上述第II类材料所规定的设有保护外,还应当只准已被确定可靠的人出入,出入应在警卫的监视之下,警卫与适当的后援部队保持密切联系。同时应采取具体措施,侦察和防止任何袭击、擅自出入或擅自取走材料的行为。

运输时除了要象以上指出的运输第II, III类材料那样特别小心外,护送人员要昼夜看守,并保证同适当的后援部队保持密切联系。

6. 供应方应要求接受方指明:负责保证充分满足实物保护级别要求和负责在发生擅自使用或挪动被保护材料情况下的内部协调响应/查找工作的那些组织或主管部门。供应方和接受方还应指定它们国家主管部门内的联络点,以便就国外运输和共同关心的其他事项进行合作。

核 材 料 分 类 表

材 料	形 式	类 别		
		I	II	III
1. 钚a_/_	未辐照的b_/_	2千克或 2千克以上	2千克以下 500克以上	500克或 500克以下c_/_
2. 铀-235	未辐照的b_/_ —铀-235浓缩度为20%或20%以上的铀 —铀-235浓缩度为10%至20%(不含20%)的铀 —铀-235浓缩度高于天然铀但低于10%的铀d_/_	5千克或 5千克以上 — —	5千克以下 1千克以上 10千克或 10千克以上 —	1千克或 1千克以下c_/_ 10千克或 10千克以上
3. 铀-233	未辐照的b_/_	2千克或 2千克以上	2千克以下 500克以上	500克或 500克以下c_/_
4. 辐照过的燃料			贫化铀或天然铀, 钽或 低浓燃料(裂变成份低于10%)e_/_ ,f_/_	

a_/_按触发清单上的规定.

b_/_未在反应堆中辐照过的材料, 或者在反应堆中辐照过但在无屏蔽的1米距离处的辐射水平等于或小于100拉德/小时的材料.

c_/_少于1个辐射重要量应予免除.

d_/_天然铀、贫化铀和钍以及浓缩度低于10%而且数量不足以列入第III类的铀, 应按照慎重的管理实践加以保护.

e_/_虽然建议了这一类保护级别, 但将由成员国考虑根据对具体情况的评价来选定不同的实物保护级别.

f_/_根据其原始裂变材料含量在辐照前被列为I类或II类的其他燃料, 虽在无屏蔽的1米距离处燃料的辐射水平超过100拉德/小时, 仍可将级别降低一类.