

Circulaire d'information

INFCIRC/1018

15 août 2022

Distribution générale

Français

Original : anglais

Communication datée du 9 août 2022 reçue de la mission permanente de l'Ukraine auprès de l'Agence

1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de l'Ukraine auprès de l'Agence une note verbale datée du 9 août 2022.
2. Conformément à la demande qui y est formulée, la note verbale est reproduite ci-après pour l'information de tous les États Membres.

MISSION PERMANENTE DE L'UKRAINE
AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
À VIENNE

Vienne, le 9 août 2022

N° 4131/36-197-60013

La mission permanente de l'Ukraine auprès des organisations internationales à Vienne présente ses compliments au Secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique et a l'honneur de lui communiquer les informations suivantes.

Suite au bombardement du site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et de la ville d'Enerhodar par les forces armées russes le 6 août 2022, un employé de la centrale a été blessé par un éclat d'obus.

Les occupants russes présents sur le site au moment du bombardement (au total, environ 500 représentants de Rosatom et militaires) s'étaient mis à l'abri avant le début du bombardement.

Trois détecteurs de rayonnements sur le site de l'installation d'entreposage à sec de combustible usé ont été endommagés dans le bombardement, empêchant toute détection précoce et toute intervention rapide en cas de dégradation des conditions radiologiques ou de rejet de rayonnements des conteneurs de combustible usé.

Il est très probable que les conteneurs de combustible usé (174 au total, contenant chacun 24 assemblages de combustible usé) situés dans une zone d'entreposage à ciel ouvert aient été les cibles des forces armées russes.

Le 7 août 2022, les forces armées russes ont continué de bombarder le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et endommagé la ligne aérienne de 750kV « ZNPP - Kakhovska substation ». Ce bombardement a entraîné le déclenchement du dispositif de sûreté d'une des tranches.

La tranche en question est en cours de refroidissement. Par conséquent, il ne reste qu'une seule ligne d'alimentation électrique à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Si cette dernière ligne venait à être endommagée, la centrale serait mise totalement hors tension.

Le 8 août 2022, à 6 h du matin, les systèmes de contrôle radiologique de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia n'avaient détecté aucune modification des conditions radiologiques sur le site ou dans les zones de contrôle radiologique environnantes.

Le personnel ukrainien de la centrale continue de travailler et de tout mettre en œuvre pour assurer la sûreté nucléaire et radiologique, et il fait tout son possible pour atténuer les conséquences du bombardement par les forces armées russes.

Les faits susmentionnés montrent que les actions des forces armées russes sont délibérées, bien planifiées et coordonnées. La Russie a fait de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sa base militaire, et elle l'utilise illégalement à des fins militaires.

Secrétariat
de l'AIEA

Les forces armées russes ont depuis longtemps déployé sur le site du matériel militaire lourd, des systèmes de missiles, des munitions et des explosifs. Au moins plusieurs dizaines de ces éléments ont été déployés directement dans les salles des turbines des première et deuxième tranches de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui sont de ce fait minées.

Auparavant, les occupants russes avaient aussi miné la berge de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, au-delà de la piscine de refroidissement, ainsi que la berge du réservoir de Kakhovka, qui borde la centrale. En outre, les forces armées russes utilisent la centrale comme couverture pour bombarder les villes sous contrôle ukrainien situées de l'autre côté du fleuve Dnipro, en particulier Marganets et Nikopol, avec des systèmes de roquettes à lancement multiple.

Ces actions des occupants russes à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia visent à détruire l'infrastructure de la centrale, à la déconnecter du système énergétique ukrainien et à priver le sud du pays d'électricité.

Il n'est pas à exclure que les occupants russes prévoient notamment (sous l'action conjointe des forces armées et des représentants de Rosatom) de couper totalement l'alimentation électrique de la centrale et d'utiliser les groupes électrogènes diesel de toutes les tranches pour refroidir le combustible nucléaire contenu dans l'ensemble des réacteurs nucléaires et dans les piscines de combustible usé de chaque tranche.

Les représentants de Rosatom, qui restent présents sur le site de la centrale en toute illégalité, coordonnent directement les actions visant à déconnecter la centrale nucléaire de Zaporizhzhia du système énergétique ukrainien en orientant les tirs d'artillerie pour endommager toutes les lignes électriques de façon ciblée.

La mission permanente de l'Ukraine prie le Secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique de diffuser rapidement la présente note verbale à tous les États Membres de l'AIEA sous la forme d'une circulaire d'information.

La mission permanente de l'Ukraine auprès des organisations internationales à Vienne saisit cette occasion pour renouveler à l'Agence internationale de l'énergie atomique l'assurance de sa très haute considération.

[Sceau] [Signé]